

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 267 от 11.03.2016 год

на присоединение к системам водоснабжения МУП ЖКУ Троицкого района

Абонент: Администрация Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края
Адрес места врезки с.Троицкое, ул.Пушкина 57а

Прилагаемая техническая документация:

Акт разграничения балансовой принадлежности со схемой подключения.

Технические параметры:

Величина, параметры	Ед/изм	значение
Рабочее давление	Кгс/см ²	1,2-3,0
Диаметр труб основного водопровода	мм	180
Внутренний диаметр присоединяемых сетей	мм	50
Материал присоединяемых сетей		полиэтилен
Запорная арматура		да
Приборы учета		да
Глубина залегания сети	м	2,5
Необходимость установки колодца		да
Устройство колодца		кольца ЖБИ, кирпич
Месторасположение колодца		ул.Пушкина
Количество присоединяемых сетей	шт	один
благоустройство		Рекультивация земли

мастер водопроводных сетей



В.В.Ивашкин



отметка об оплате _____

Абонент ознакомлен с техническими условиями ознакомлен _____

(подпись)

примечание:

1. срок действия технических условий 2 года
2. технические условия не действительны без акта разграничения балансовой принадлежности и акта ввода водопроводной сети в эксплуатацию