



СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ  
**АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО**  
акционерное общество



656002, г. Барнаул, ул. Воровского 163, т. 24-56-73, ф. 24-54-43, e-mail: priemnaya@altke.ru

№ 01-17/4137  
От «13» 04 2016г

Главе администрации Троицкого сельсовета  
Троицкого района Алтайского края  
С.А. Малых  
659840  
с. Троицкое, ул. Комсомольская, 26

Уважаемый Сергей Александрович!

В ответ на Ваш запрос №30 от 25.02.2016 о наличии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям АО «СК Алтайкрайэнерго» многоквартирного жилого дома (максимальная мощность 60 кВт, III категория надёжности электроснабжения), планируемого к размещению в с. Троицкое, ул. Пушкина, 57а сообщаем, что техническая возможность технологического присоединения имеется, при условии выполнения организационно-технических мероприятий, а именно:

- ✓ В РУ-0,4кВ КТП-2-10-43 установку трёхфазного автоматического выключателя 160 А;
- ✓ Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2-10-43 до границ земельного участка Заявителя.

Кроме того сообщаем Вам что 25.12.2015 управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решением № 779 установило плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям АО «СК Алтайкрайэнерго».

Для присоединения к электрическим сетям АО «СК Алтайкрайэнерго» объекта, его правообладателю необходимо заключить договор об осуществлении технологического присоединения и внести плату за технологическое присоединение в соответствии с решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов в размере 123 796,11 руб.

Приложения:

1. Решение № 779 от 25.12.2015 управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям АО «СК Алтайкрайэнерго» на 2016 год.

Заместитель технического директора  
по технологическому присоединению и развитию

Н.Н. Макаров

